



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Кемерово, пр. Ленина, 55а, тел. 77-12-41 E-mail: oogpnko@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел НДПР г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа надзорной деятельности)

г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-mail: kemerovoGPN@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

ОНДПР Ленинского района ОНДПР г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

650036, г. Кемерово, ул. Терешковой, 48, тел./факс 67-28-81, E-mail: Leninsky.raion@yandex.ru

Предписания № 168/1/14

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению

**«Средняя общеобразовательная школа № 93 с углубленным изучением отдельных
предметов»**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Кемерово,
г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору Лопарева Романа Викторовича

(наименование органа НД)

№ 168 от «25» декабря 2019 года, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 17.01.2020 по 13.02.2020

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку

государственным инспектором г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по
пожарному надзору Виноградовой Анастасией Александровной проведена плановая выездная
проверка территории, здания и помещений Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 93 с углубленным изучением отдельных
предметов», по адресу: г. Кемерово, пр. Ленинградский, 34 Б

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 93 с углубленным изучением отдельных предметов»
Гришакowej Ириной Анатольевной, заместителем директора по административно-хозяйственной
работе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 93 с углубленным изучением отдельных предметов» Ниловым
Эдуардом Владимировичем, заместителем директора по безопасности жизнедеятельности
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 93 с углубленным изучением отдельных предметов» Горелкиным Олегом Витальевичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На двух малых эвакуационных лестницах отсутствует	п.4.28 СНиП II-4-79; п.7.74 СНиП 23-05-95*; п.4.3.1 СП	01.02.2021	

	эвакуационное освещение.	1.13130.2009; п.7.6.3 СП 52.13330.2016; п.33, п.43 Правил противопожарного режима в РФ; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
2.	Двери лестничных клеток малой лестницы начальной школы 2-го и 4-го этажей не имеют уплотнений в притворах.	п. 6.18* СНиП 21-01-97*; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2020	
3.	Точечные дымовые пожарные извещатели размещены в защищаемых помещениях на горизонтальном расстоянии менее 0,5м до электросветильника, а именно: один извещатель в помещении гардероба 1-го этажа, один извещатель в помещении коридора лыжной базы 2-го этажа.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009; ч. 1. ст. 89, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2020	
4.	В помещении лыжной базы следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ". По факту установлен один пожарный извещатель.	п.13.3.2 СП 5.13130.2009; ч. 1. ст. 89, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2020	
5.	На планах эвакуации людей при пожаре обозначены не все места хранения первичных средств пожаротушения.	п.7 Правил противопожарного режима в РФ	01.09.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Государственный инспектор г. Кемерово

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

г. Березовского и Кемеровского района

по пожарному надзору Виноградова А.А.

«13» февраля 2020 г.



Предписание № 168/1/14 от 13.02.2020 для исполнения получила:

«13» фев 2020 г.

(подпись)

директор МАОУ СОШ № 93 Гришанова И.А.

(должность, фамилия, инициалы)